

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ
в г. Сургуте и Сургутском районе

Ул. Республики, 75/1 г. Сургут, Ханты - Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628412
телефон: 8(3462) 24-60-77 факс: 8(3462) 23-03-80
e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

ПРЕДПИСАНИЕ № 392

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (КОНТРОЛЬ) В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

«24» декабря 2018 года

г. Сургут

При проведении плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Федоровская средняя общеобразовательная школа № 5», юридический адрес: Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, Сургутский р-н, р.п. Федоровский, улица Строителей, д. 25. были выявлены нарушения санитарного законодательства. С целью устранения выявленных нарушений,

предписываю:

№ п/п	Обязательные мероприятия	сроки исполнения
1.	1. Расчетное количество обучающихся в классах определять исходя из расчета площади на одного обучающегося и расстановки мебели в соответствии с <u>разделом V</u> настоящих санитарных правил согласно п.4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	01.09.2019 г.
	2. Соблюдать росто-возрастную маркировку школьной мебели в соответствии соответствует требованиям п.п. 5.1, 5.2. 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом;	01.01.2019 г.
	3. В кабинете информатики рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева). п.6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»	01.01.2019 г.
	4. В кабинете информатики организовать площадь на одно рабочее место в соответствии п. 3.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» и СанПиН 2.1.2.2821-10 п.п. 4.11.	01.01.2019 г.
	5. При малом спортивном зале должны быть предусмотрены раздевальные для мальчиков и девочек п. 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	01.09.2019 г.

6. Заменить школьную мебель. Ученическая мебель должна быть изготовлена из

МБОУ «Федоровская СОШ № 5»
Инспектор ИИ
28 18 18

<p>материалов, безвредных для здоровья детей, и соответствовать росту-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики в соответствии требованиям СанПиН 2.1.2.2821-10 п.п. 5.2. 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».</p>	20.08.2019 г.
<p>7. Провести ремонт пола в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях покрыты линолеумом, спортивном зале, который требует замены. Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. п.4.29 СанПиН 2.1.2.2821-10 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</p>	20.08.2019 г
<p>8. Оборудовать в санузлах для мальчиков и девочек кабины с дверями, в соответствии требованиям СанПиН 2.1.2.2821-10 п.п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».</p>	20.08.2019 г
<p>9.Оборудовать кабинеты физики и химии демонстрационными столами с защитными бортиками по наружному краю в соответствии требованиям п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».</p>	20.08.2019 г
<p>10. Классные доски должны иметь лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей в соответствии требованиям п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</p>	20.01.2019 г
<p>11. Гардеробы оснастить ячейками для обуви в соответствии требованиям п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</p>	20.08.2019 г
<p>12.В кабинете домоводства установить двухгнездные моечные раковины с подводкой холодной и горячей воды со смесителем используемого для обучения навыкам приготовления пищи в соответствии требованиям п. 5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</p>	20.08.2019 г
<p>13. Перерыв между сменами должен составлять не менее 30 минут для проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания, в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации для проведения дезинфекционной обработки перерыв увеличивают до 60 минут согласно п.10.13. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».</p>	20.01.2019 г
<p>14.В первых классах при составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели в соответствии требованиям СанПиН 2.1.2.2821-10 п.п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в</p>	20.01.2019 г

<p>общеобразовательных учреждениях»</p> <p>15. Обеспечить уровень искусственной освещённости в малом спортивном зале в соответствии требованиям СанПиН 2.1.2.2821-10 п.п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10. СанПиН 2.4.2.2821-10 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</p>	<p>20.08.2019 г</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение настоящего предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор (контроль) в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека территориального отдела в г. Сургуте и Сургутском районе Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, будут приняты меры в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление согласно действующего законодательства, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012 г. № 764;

- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ).

Информацию об устранении нарушений в письменном виде с приложением подтверждающей документации в Территориальный отдел в г. Сургуте и Сургутском районе Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре предоставить до 20.08.2019 г, 01.09. 2019г.

Ответственность за выполнение предписания № 392 от 24.12.2018г. возлагается на: Юрическое лицо МБОУ Федоровская СОШ № 5

Старший специалист 1разряда



Л.В. Чепурченко

Предписание получил:

24.12.2018

И.И. Селезнева

и.о. директора