

## ПЛАН – МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению предписания № 392 от 24.12.2018 года федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ в г. Сургуте и Сургутском районе

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный за исполнения	Примечание
1	Расчетное количество обучающихся в классах определять исходя из расчета площади на одного обучающегося и расстановки мебели в соответствии с <u>разделом V</u> настоящих санитарных правил согласно п.4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	01.09.2019	Заместитель директора Приблуда Е.И.	
2	Соблюдать росто-возрастную маркировку школьной мебели в соответствии соответствует требованиям п.п. 5.1, эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом;	Выполнено	Заместитель директора Приблуда Е.И.	
3	В кабинете информатики рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева). п.6:1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»	Выполнено	Заместитель директора Приблуда Е.И.	
4	В кабинете информатики организовать площадь на одно рабочее место в соответствии п. 3.4.СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и	Выполнено	Заместитель директора Приблуда Е.И.	

	организации работы» и СанПиН 2.1.2.2821-10 п.п. 4.11			
5	При малом спортивном зале должны быть предусмотрены раздевальные для мальчиков и девочек п. 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	01.09.2019	Заместитель директора Махмутова И.И.	
6	Заменить школьную мебель. Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, и соответствовать росто-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики в соответствии требованиям СанПиН 2.1.2.2821-10 п.п. п.п. 5.2. 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	20.08.2019	Заместитель директора Махмутова И.И.	
7	Провести ремонт пола, потолка в учебных помещениях и кабинетах, спортивном зале. Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. п.4.29 СанПиН 2.1.2.2821-10 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	20.08.2019	Заместитель директора Махмутова И.И.	
8	Оборудовать в санузлах для мальчиков и девочек кабины с дверями, в соответствии требованиям СанПиН 2.1.2.2821-10 п.п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	20.08.2019	Заместитель директора Махмутова И.И.	

9	Оборудовать кабинеты физики и химии демонстрационными столами с защитными бортиками по наружному краю в соответствии требованиям п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	20.08.2019	Заместитель директора Приблуда Е.И. Махмутова И.И.	
10	Классные доски должны иметь лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей в соответствии требованиям п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10	20.01.2019	Заместитель директора Махмутова И.И.	
11	Гардеробы оснастить ячейками для обуви в соответствии требованиям п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	20.08.2019	Заместитель директора Приблуда Е.И. Махмутова И.И.	
12	В кабинете домоводства установить двухгнездные моечные раковины с подводкой холодной и горячей воды со смесителем используемого для обучения навыкам приготовления пищи в соответствии требованиям п. 5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	20.08.2019	Заместитель директора Махмутова И.И.	
13	Перерыв между сменами должен составлять не менее 30 минут для проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания, в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации для проведения дезинфекционной обработки перерыв увеличивают до 60 минут согласно п.10.13. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	20.01.2019	Заместитель директора Исаева Н.Ю.	
14	В первых классах при составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности предметы в течении дня и недели в соответствии требованиям СанПиН 2.1.2.2821-10 п.п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных	20.01.2019	Заместитель директора Исаева Н.Ю.	

	учреждениях»			
15	Обеспечить уровень искусственной освещённости в малом спортивном зале в соответствии требованиям СанПиН 2.1.2.2821-10 п.п. 7.2.4. СанГиН 2.4.2.2821- 10. СанПиН 2.4.2.2821-102.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	20.08.2019	Заместитель директора Махмутова И.И.	